



ANTONINO LIBRICI & PARTNERS

Risk Manager

LINEA GUIDA AL SOPRALLUOGO DI ANALISI RISCHI DELLE UNITA' PRODUTTIVE PROPRIE O DEI SUB-FORNITORI – BUSINESS INTERRUPTION

Visita volta a valutare il livello di prevenzione e protezione dai rischi incendio, eventi naturali ed altre cause accidentali che possano mettere a rischio la continuità di produzione del Vostro stabilimento

Programma di visita

1. Meeting iniziale

- Introduzione alla visita;
- Raccolta informazioni sul sito:
 - Caratteristiche costruttive del sito e degli edifici;
 - Descrizione processi;
 - Servizi ausiliari;
 - Attività di prevenzione rischi (procedure di emergenza, squadra di emergenza, auto-ispezioni, permessi di lavoro a caldo, sorveglianza, etc.)
 - Caratteristiche degli impianti di spegnimento automatici e manuali (risorsa idrica, idranti, sprinkler, rivelazione incendi etc.);
 - Sinistri avvenuti in passato
 - Documentazione VVFF/CPI e L.81
 - DVR

2. Visita del sito

- Aree di produzione;
- Aree di stoccaggio/magazzini
- Aree utilizzo e deposito liquidi/gas infiammabili
- Principali servizi ausiliari (cabine elettriche, locale caldaia, locale compressori, etc.)
- Aree esterne per valutazione eventuali esposizioni esterne.

3. Meeting finale

- Chiusura visita con discussione principali risultanze

4. Nota operativa

- **Potrebbe essere opportuno sulla base di un Vostro suggerimento provvedere ad un'analogha valutazione dei livelli di prevenzione e protezione dei rischi anche se riferita ai Vostri fornitori strategici, questo allo scopo di avere piena certezza che non possano accadere eventi che mettano a repentaglio la nostra continuità di produzione (business interruption)**

*Antonino Librici - Risk Manager Consulenza e Gestione d' Impresa
Riviera S. Benedetto 96 - 35139 Padova (PD)
Viale Beatrice D'Este 39 20122 Milano
P.I. 04535880282*

Attività svolta nel rispetto della Legge 14/01/2013 n.4 ed assicurata con certificato Lloyd's Londra N. A819B0301B228KA-LB

Lista documentazioni/informazioni utili ai fini della visita:

- Planimetria del sito;
- Principali servizi ausiliari (trasformatori, compressori, generatori di emergenza, caldaia etc.)
- Planimetria e caratteristiche della rete antincendio;
- Caratteristiche e criteri di progetto degli impianti sprinkler e di altri impianti antincendio.

Il presente documento è di proprietà intellettuale del Dottor Antonino Librici pertanto É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma

*Antonino Librici - Risk Manager Consulenza e Gestione d' Impresa
Riviera S. Benedetto 96 - 35139 Padova (PD)
Viale Beatrice D'Este 39 20122 Milano
P.I. 04535880282*

Attività svolta nel rispetto della Legge 14/01/2013 n.4 ed assicurata con certificato Lloyd's Londra N. A819B0301B228KA-LB